

ПОГОДЖЕНО  
 Заступник міського голови  
 А.В. Кравець  
 " " 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Головний інженер КП БМР "БЦТМ"  
 С.А. Фурсенко  
 "06" 2021 р.

## ГРАФІК

роботи внутрішньо-будинкової системи централізованого опалення  
 80 – 60 °С

Температура зовнішнього повітря, °С	Температура теплоносія в системі опалення будинку, °С	
	Подаючий трубопровід	Зворотний трубопровід
+8	43	37
+7	45	38
+6	46	38
+5	48	39
+4	49	40
+3	50	41
+2	51	41
+1	52	42
0	53	43
-1	55	44
-2	56	44
-3	57	45
-4	58	46
-5	59	46
-6	60	47
-7	62	48
-8	63	49
-9	64	49
-10	65	50
-11	66	51
-12	67	51
-13	69	52
-14	70	53
-15	71	54
-16	72	54
-17	73	55
-18	74	56
-19	76	57
-20	77	57
-21	78	58
-22	80	60

Підготував:

Начальник сл. з налагодження й випробувань \_\_\_\_\_ О.В.Весна